



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

2026 - PCF-798/2026



A CERTA QUALIDADE, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação - INMETRO, para a certificação de Portas Corta-Fogo para Saídas de Emergência atesta que as portas fabricadas pela empresa abaixo atende ao esquema tipo 5 de Certificação prescrito na Portaria Inmetro 200/2021 (RGCP), no Procedimento CERTA PCF PRP 021 e na norma NBR 11742/2018 conforme anexo:

Razão Social Solicitante/Fabricante:
LUMA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS METÁLICOS LTDA -ME
Nome Fantasia:
LUMA PCF
CNPJ: 42.353.323/0001-09
Endereço Solicitante/Fabricante:
RUA JORGE LEOPOLDO WEBER, 2152 - BAIRRO: LAMBARI
CEP: 98700 - 000-IJUI/RS

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Certa e prescritas nos RACS específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro". Certificado válido apenas para o endereço acima Certificado válido apenas para o endereço acima.

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 01 e 02."

Emitido em: 22/04/2026

Válido até: 22/04/2029

CERTA QUALIDADE
LTDA:05557950000135

Assinado digitalmente por CERTA QUALIDADE LTDA:05557950000135
ND: C=BR, S=RJ, L=NITEROI, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CNPJ A3, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=2206533200197, CN=CERTA QUALIDADE LTDA:05557950000135
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.22 19:04:42-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Paulo Bandeira
Diretor



ANEXO AO CERTIFICADO 2026-PCF- 798/2026

Empresa: LUMA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS METÁLICOS LTDA -ME
ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	MODELO/CÓD	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS/ PORTARIAS	DATA DE AUDITORIA/ CERTIFICAÇÃO
LUMA	P-90	PORTA CORTA FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA CLASSE P-90 N° DE PROJETO L-P902026 Isolante: Lã de Rocha com massa inorgânica POLI PROTECTION <u>Dimensões externas:</u> Largura x Altura (933 x 2100 +/- 3) Espessura: (50 +/- 2)	2602003-0/001 (13/04/2026) Laboratório ITEN CRL: 0323	ABNT NBR 11742:2018	Auditoria realizada em: 26 e 27/03/2026 Certificação emitida em: 22/04/2026

Nota. Ensaios válidos até 22/04/2028, após essa data a carta de manutenção deverá ser apresentada como documento complementar a esse certificado. O não cumprimento da etapa de manutenção implicará na suspensão imediata do certificado

Emitido em: 22/04/2026
Válido até: 22/04/2029

2/2